



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.PL.ПР 207.Н.00080

(номер сертификата соответствия)

026037

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Селена Восток"

ОГРН 5077746806033

108811, г. Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок

А, этаж 8

тел.: (495) 786-48-55, факс: (495) 786-48-56

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Orion PU Sp. z o.o.

ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)

тел.: +48 74 645 02 01, факс: +48 74 645 02 03

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»»,

ОГРН 5147746027424, свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.207 до 17.12.2017 г.,

119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Клей полиуретановый однокомпонентный в виде пены торговых

наименований: «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки блоков»,

«TYTAN PROFESSIONAL клей для кладки газобетона и керамических

блоков», «TYTAN PROFESSIONAL клей для кладки»,

«Bonolit «Формула Тепла» клей для кладки блоков).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): **22 5439**

код ЕКПС:

код ТН ВЭД **3506 10 000 0**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № 29 ДС-16 от 04.10.2016 г.

ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.190 до 17.12.2017 г.

(см приложение)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-

2008 (ISO 9001:2008) № 80501281/5 до 14.09.2018, выдан DEKRA-

certification Sp. z o.o.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 05.10.2016

по 04.10.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
М.П.

М.А. Сметанин

Д.А. Сидоренко





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.PL.ПР 207.Н.00080

(номер сертификата соответствия)

002903

(учетный номер бланка)

Клей полиуретановый однокомпонентный в виде пены торговых наименований: «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL клей для кладки газобетона и керамических блоков», «TYTAN PROFESSIONAL клей для кладки», «Bonolit «Формула Тепла» клей для кладки блоков», изготовленный для кладки неармированной конструкции из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007), шириной не менее 200 мм (марка бетона по средней плотности не менее D300, класс по прочности на сжатие не менее B1,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея. **Конструкция несущей стены имеет предел огнестойкости REI180 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/п.м.**

Клей полиуретановый однокомпонентный в виде пены торговых наименований: «TYTAN PROFESSIONAL EURO клей для кладки блоков», «TYTAN PROFESSIONAL клей для кладки газобетона и керамических блоков», «TYTAN PROFESSIONAL клей для кладки», «Bonolit «Формула Тепла» клей для кладки блоков», изготовленный для кладки неармированной конструкции из блоков ячеистого бетона (выпускаемые по ГОСТ 31360-2007) шириной не менее 100 мм (марка бетона по средней плотности не менее D500, класс по прочности на сжатие не менее B2,5), соединенных между собой в соответствии с инструкцией изготовителя по применению клея. **Конструкция ненесущей стены имеет предел огнестойкости EI90.**



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

М.П.

М.А. Сметанин

Д.А. Сидоренко